



PARTICOLARE "TIPICO" ATTACCO MOTOPOMPA VVF



NOTE:

Locale antincendio:

Locale antincendio REI60 con accesso diretto dall'esterno

Tracciare tutte le tubazioni, valvole, stazione di controllo e pompe a vista e normalmente piene d'acqua con cavi riscaldanti autoregolanti con temperatura minima di 4°C

Impianto idranti

Tubazioni in acciaio nero con giunzioni, raccordi, curve, supporti sprinkler e tutti gli altri pezzi speciali tipo Tyco, serie 'grooved'; coibentazione con cappelletti in lana di roccia con finitura in lamierino di alluminio;

Obblighi dell'installatore:

L'installatore dell'impianto dovrà fornire al committente quanto segue:
Certificazione di ultimazione che dichiara che l'impianto è conforme a tutti i requisiti applicabili alla presente norma, oppure fornisca le informazioni di ogni scostamento dai requisiti

Raccolta completa delle istruzioni di funzionamento e i disegni come effettivamente costruito (as-built) compresa l'identificazione di tutte le valvole e strumenti utilizzati per la prova ed il funzionamento e un programma di ispezione e controllo per l'utilizzatore

NOTE :

- APERTURA DI AREAZIONE LOCALE CALDAIE MIN. 2,3mq
STRUTTURE REI 120
SEPARAZIONI REI 120
AREAZIONE LOC. DEPOSITO > 6,5 mq
ALIM. IMPIANTO ANTINCENDIO : Q = 15mc/h - p = 4,5bar
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA MIN. 5LUX

